

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة صفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

مصلحة الشراكات



المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

2019 ١٤ أكتوبر

صدر
في

1519

و سجل تحت عدد

استشارة عدد 2019/27

لاقتناء وتركيب وتشغيل مكيفات هواء لفائدة

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

وبعد، نتشرف بإعلامكم بأن المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس تعتمد القيام باستشارة قصد اقتناء وتركيب وتشغيل مكيفات هواء لفائدة.

وللمشاركة ترسل العروض إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس على العنوان التالي:

السيد مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس طريق سكرة كلم 3.5 ص. ب 1173 صفاقس 3038
خلال توقيت العمل الإداري بالمدرسة عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة لدى مكتب الضبط بالمدرسة، في ظرف مغلق بأحكام مع كتابة العبارة التالية:

"لا يفتح"

استشارة عدد 2019/27

لاقتناء وتركيب وتشغيل مكيفات هواء لفائدة

لفائدة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 2019/27/2019. (بالرجوع لتاريخ ختم مكتب الضبط)


وتلغى العروض التي تصل إلى إدارة المدرسة بعد هذا التاريخ.

2019 ٢ أكتوبر 2019

ولمزيد الإرشادات بخصوص هذه الاستشارة يمكنكم الاتصال بـ:

- السيد مكي سليماني: رئيس مصلحة الشراكات بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
- الهاتف: 74 274 088
- الفاكس: 74 275 595

المدير



**كراس الشروط الإدارية الخاصة
بالاستشارة عدد 2019/27 لاقتناء و تركيب و تشغيل مكيفات هواء لفائدة
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس**

الفصل 1 : موضوع الاستشارة

تعتمد المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس القيام باستشارة عدد 2019/27 لاقتناء و تركيب و تشغيل مكيفات هواء لفائدة موزعة حسب جدول التالي:

العدد	الحصص	الكمية
1	مكيف هواء 9000 BTU مبرد	4
2	مكيف هواء 12000 BTU مبرد	12
3	مكيف هواء 18000 BTU مبرد	5
4	مكيف هواء 24000 BTU مبرد	2

الفصل 2 : كيفية تقديم العروض:

ترسل العروض في ظروف مغلقة مرفقة بالوثائق المصاحبة طبقا لكراس الشروط عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو توضع مباشرة بمكتب الضبط بالمدرسة على العنوان التالي:
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس طريق سكرة كلم 4 ص ب 1173 3038 صفاقس

يجب أن تصل العروض إلى مكتب الضبط بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس في أجل أقصاه يوم 27 خلال التوقيت الإداري، ولا يمكن قبول العروض التي تصل بعد هذا التاريخ ويعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبط بالمؤسسة. لذا يتعين على المشاركين أن يأخذوا احتياطاتهم حتى تصل عروضهم في الأجل المحدد.

تقديم العروض في ظرف خال من أيه علامة تدل على العارض (الختم، الرمز...) فلا يكتب عليه سوى عنوان المؤسسة إلى جانب عباره:

**" لا يفتح - استشارة عدد 2019/27 : اقتناء و تركيب و تشغيل مكيفات هواء لفائدة
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس "**

يجب أن يحتوي الظرف على الوثائق التالية:

1. جدول الأسعار بالدينار tunisi و باعتبار جميع الأداءات مؤرخ وممضى و مختوم من طرف العارض (حسب المثال المصاحب). ملحق عدد 1
2. الوثائق الفنية (الجذادات والمطويات التعريفية) المتعلقة بالمعدات المقترحة و يجب أن تكون واضحة و مفصلة، متضمنة لجميع المعطيات الخاصة بجميع الخصائص الفنية المطلوبة و مكتوبة باللغة الفرنسية و تحمل وجوبا ختم العارض مع ضرورة تعمير استشارة الاجابة للخصائص الفنية المقترحة.

3. استمارة الاجابة الخاصة معمرة ممضة ومؤرخة من قبل العارض.

يتم الغاء العروض التي لا تحتوي على الوثائق الفنية أو استمارة الاجابة أو جدول الأسعار.

الفصل 3: صلوحية العرض

يعتبر العرض صالحًا وملزمًا لمدة خمسة وأربعون (45) يوماً بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

الفصل 4: طبيعة الأسعار

لا تسحب العروض المقدمة إلى المدرسة ولا تتحقق ويجب أن تضمن الأثمان الفردية للفصل المعين باحتساب كافة المعا ليم و الاداءات (TTC) بما فيها المحمولة على اللف و النقل إلى حد مكان التسلیم بحيث تكون ثابتة و غير قابلة للمراجعة خلال مدة الانجاز.

الفصل 5: منهجية فرز العروض

▪ تتولى اللجنة فرز كل قسط على حده كما يلي:

- 1- ترتيب العروض المالية تصاعدياً بعد تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء.
- 2- التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا (تقديم الوثائق الفنية المتعلقة بالمقتنيات المقترحة و التي يجب أن تكون واضحة و مفصلة)، وتقرح إسناده الصدقية في صورة مطابقته لكراس الشروط.
- 3- إذا تبين أن العرض الفني المعنى غير مطابق لكراس الشروط يتم اعتماد نفس منهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي تصاعدي.

الفصل 6 : الإعلام بإسناد الصفقة

يتم إعداد إذن تزود بقيمة الأقساط التي أرست على المزود من طرف ادارة المدرسة وتسلیمه للمعنى بالأمر.

الفصل 7 : قبول المقتنيات

وسلم المقتنيات بمقر المؤسسة المعنية على أن يتم:

- إعلام المدرسة من قبل صاحب الصفة، كتابياً بموعد التسلیم قبل أربعة (04) أيام على الأقل.
- التأكد من مطابقة المقتنيات المسلمة للخصائص الفنية المقدمة من قبل العارض آنفاً وذلك بعد معاينتها.

الفصل 08: الخلافات والنزاعات

في صورة نشوء خلاف يتم فضه بالحسنى، وإن استحالات التسوية يتم اللجوء إلى المحكمة ذات النظر بصفاقس طبقاً للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 09 : كيفية الخلاص

1- تقدم الفاتورة محتوية للملبغ الجملي للصفقة في أربعة (04) نظائر إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس مرفقة بالنسخة الأصلية لاذن التزود وصولات التسليم والتي يجب أن تمضي من قبل حافظ المغازة والمسؤول بالمؤسسة وتحمل أرقام الجرد إلى جانب تقديم محاضر الاستلام مضافة.

يتم خلاص المزود في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما بدأة من تاريخ تقديم ملف الخلاص مستوى لجميع الوثائق الازمة.

الفصل 10: النصوص المنظمة للصفقة

تبقى الصفقة خاضعة في كل ما لم يتعرض إليه هذا الكراس إلى مقتضيات النصوص التالية:

- مجلة المحاسبة العمومية.

- الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المنظم للصفقات العمومية وجميع النصوص التي تهمته ونقتصر. كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بالمواد العادي والخدمات.


- كل القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للصفقات العمومية.

.....في:

.....في:

اطلعت عليه ووافقت
المزود
(التاريخ، الإمضاء، الختم باسم وصفة الممضى)

اطلعت عليه وصادقت
مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
.....



Formulaire de réponse

Lot 1 : Fourniture et Pose de climatiseur type split système de puissance 9000 BTU Btu / h minimum

Caractéristiques techniques minimales Exigées	Soumissionnaire :
	Spécification techniques Proposées
✓ Type de climatiseur :Froid
✓ Alimentation électrique : 220v 50Hz
✓ Puissance de refroidissement : 9000 Btu /h au minimum
✓ Fonction déshumidification
✓ Mode veille
✓ Minuterie programmable
✓ Réglage automatique de ventilation
✓ Niveau sonore :
➤ Pour l'unité intérieure : 52 dB au maximum
➤ Pour l'unité extérieure : 62 dB au maximum
Accessoires :
✓ Tube pour l'évacuation du condensat
✓ Liaison frigorifique calorifugée et fournitures nécessaires
✓ Liaison électrique et fournitures nécessaires
✓ Livraison sur site et implantation y compris remise en état des revêtements (de toutes natures) détériorés
✓ Télécommande infra rouge
✓ Mise en service
✓ Manuel d'utilisation en langue française
Câble électrique 3 x 2.5 mm ² (longueur moyenne 20mètres max)
Tout climatiseur dépassant le classement énergétique de 1 à 3 sera rejeté
Marque :	
Modèle ou référence :	
Pays d'origine :	

....., le
Lu et rempli par le soumissionnaire

(Signature et cachet)

Formulaire de réponse

Lot 2 : Fourniture et Pose de climatiseur type split système de puissance 12000 BTU Btu / h minimum

Caractéristiques techniques minimales Exigées	Soumissionnaire :
	Spécification techniques Proposées
✓ Type de climatiseur :Froid
✓ Alimentation électrique : 220v 50Hz
✓ Puissance de refroidissement : 12000 Btu /h au minimum
✓ Fonction déshumidification
✓ Mode veille
✓ Minuterie programmable
✓ Réglage automatique de ventilation
✓ Niveau sonore : ➢ Pour l'unité intérieure : 52 dB au maximum ➢ Pour l'unité extérieure : 62 dB au maximum
Accessoires :
✓ Tube pour l'évacuation du condensat
✓ Liaison frigorifique calorifugée et fournitures nécessaires
✓ Liaison électrique et fournitures nécessaires
✓ Livraison sur site et implantation y compris remise en état des revêtements (de toutes natures) détériorés
✓ Télécommande infra rouge
✓ Mise en service
✓ Manuel d'utilisation en langue française Câble électrique 3 x 2.5 mm ² (longueur moyenne 20mètres max)
✓ Tout climatiseur dépassant le classement énergétique de 1 à 3 sera rejeté
Marque :	
Modèle ou référence :	
Pays d'origine :	

....., le
Lu et rempli par le soumissionnaire
(Signature et cachet)

Formulaire de réponse

Lot 3 : Fourniture et Pose de climatiseur type split système de puissance 18000 BTU Btu / h minimum

....., le

Formulaire de réponse

Lot 4 : Fourniture et Pose de climatiseur type split système de puissance 24000 BTU Btu / h minimum

Caractéristiques techniques minimales Exigées	Soumissionnaire :
	Spécification techniques Proposées
✓ Type de climatiseur :Froid
✓ Alimentation électrique : 220v 50Hz
✓ Puissance de refroidissement : 24000 Btu /h au minimum
✓ Fonction déshumidification
✓ Mode veille
✓ Minuterie programmable
✓ Réglage automatique de ventilation
✓ Niveau sonore :
➤ Pour l'unité intérieure : 52 dB au maximum
➤ Pour l'unité extérieure : 62 dB au maximum
Accessoires :
✓ Tube pour l'évacuation du condensat
✓ Liaison frigorifique calorifugée et fournitures nécessaires
✓ Liaison électrique et fournitures nécessaires
✓ Livraison sur site et implantation y compris remise en état des revêtements (de toutes natures) détériorés
✓ Télécommande infra rouge
✓ Mise en service
✓ Manuel d'utilisation en langue française
Câble électrique 3 x 2.5 mm ² (longueur moyenne 20mètres max)
✓ Tout climatiseur dépassant le classement énergétique de 1 à 3 sera rejeté
Marque :
Modèle ou référence :
Pays d'origine :

....., le
 Lu et rempli par le soumissionnaire
 (Signature et cachet)

Lot 1 Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 9000BTU / h minimum

BORDEREAU DES PRIX

ملحق عدد 1

Lot 1	Désignation	Qté	REFERENCE ET MODELE	PAYS/ D'ORIGINE	UNITAIRE	PRIX TTC
						GLOBAL
Item 1	Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 9000BTU / h minimum Avec accessoires, installation et mise en service	2				
TOTAL Lot 1 (TTC)						

Montant Total en toutes lettres (Toutes taxes comprises)

.....
.....
.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)
.....le.....

BORDEREAU DES PRIX

Lot 2 Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 12000BTU / h minimum

Lot2	Désignation	Qté	REFERENCE ET MODELE	PAYS/ D'ORIGINE	UNITAIRE	PRIX TTC
						GLOBAL
Item 1	Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 12000BTU / h minimum Avec accessoires, installation et mise en service	9				
TOTAL Lot 2 (TTC)						

Montant Total en toutes lettres (Toutes taxes comprises)

.....
.....
.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)
.....le.....



BORDEAU DES PRIX

Lot 3 Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 18000BTU / h minimum

Lot3	Désignation	Qté	REFERENCE ET MODELE	PAYS/ D'ORIGINE	UNITAIRE	PRIX TTC
						GLOBAL
Item 1	Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 18000BTU / h minimum Avec accessoires, installation et mise en service	5				TOTAL Lot3 (TTC)
Montant Total en toutes lettres (Toutes taxes comprises)					

(Signature et cachet du soumissionnaire)

.....le.....

BORDEAU DES PRIX

Lot 4 Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 24000BTU / h minimum

Lot4	Désignation	Qté	REFERENCE ET MODELE	PRIX TTC	
				PAYS/ D'ORIGINE	UNITAIRE
Item 1	Climatiseur individuel MURAL SPLIT SYSTEME FROID P 24000BTU / h minimum Avec accessoires, installation et mise en service	2			
TOTAL Lot4 (TTC)					

Montant Total en toutes lettres (Toutes taxes comprises)

.....
.....
.....
.....
.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)
.....le.....